



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม โทร. ๐ ๕๓๑๘ ๕๖๒๙ ต่อ ๑๑

ที่ ชร. ๗๒๒๐๑/๗๓๙ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำประกาศผลการประเมินการหยุดพลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จึงได้จัดทำประกาศผลการประเมินการหยุดพลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ทราบตามประกาศฯ แนบท้ายบันทึกนี้

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญรัตน์ ตาสาย)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสุกัญญามาส เทพวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งนภา บุญทาทอง )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธชัย )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

( นายสุพิศ สมยาราช )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  
เรื่อง ผลการประเมินการประหยัดพลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้

**๑. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง**

- ๑.๑ ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ ๙๑ และแก๊สโซฮอล์ ๙๕ แทนน้ำมันเบนซิน สำหรับรถยนต์ราชการที่เป็นเครื่องเบนซิน และ B๕ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
- ๑.๒ ขับขี่รถยนต์ให้เป็นไปตามกฎหมายคือความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม./ชม. เนื่องจากการเปลี่ยนความเร็วจาก ๑๑๐ กม./ชม. เป็น ๙๐ กม./ชม. สามารถประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ ๒๕
- ๑.๓ ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดคอย ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดรถเป็นเวลานาน
- ๑.๔ ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามกำหนดวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถยนต์
- ๑.๕ มีการควบคุมการใช้รถยนต์โดยการจัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะประจำรถยนต์ ทุกคันการใช้รถยนต์ต้องจัดทำใบอนุญาตการใช้รถยนต์จากผู้บังคับบัญชา
- ๑.๖ กำหนดการใช้รถยนต์ไปติดต่อราชการจังหวัด ปกติสัปดาห์ละ ๓ วัน
- ๑.๗ กำหนดเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง และการใช้รถยนต์ไปในเส้นทางเดียวกันให้ไปพร้อมกัน และควรให้คนขับรถศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุด หรือใช้เวลาน้อยที่สุด
- ๑.๘ ใช้อุปกรณ์การสื่อสารอื่นแทนการเดินทาง เช่นการส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนให้ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หากเป็นเอกสารไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-mail หรือส่งทางไปรษณีย์

**๒. การประหยัดไฟฟ้า**

- ๒.๑ ตรวจสอบตราดูแล ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกดวงเมื่อพนักงานคนสุดท้ายออกจากสำนักงาน
- ๒.๒ ปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้งานเช่น ในเวลาช่วงพักกลางวัน
- ๒.๓ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่นใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บลูลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ชนิดหลอดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียต่ำแทนบัลลาสต์ชนิดหลอดแกนเหล็กแบบธรรมดา
- ๒.๔ แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตซ์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก
- ๒.๕ เปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และปิดระหว่าง ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. และก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที

๒.๖ ควรปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส

๒.๗ ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดม่าน มู่ลี่ ติดกันสาด หรือเลื่อนตู้มาติดผนัง  
ในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง

๒.๘ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็นก้นตู้ น้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

๒.๙ ตรวจสอบบำรุงเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือน  
และล้างทำความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก ๖ เดือน

๒.๑๐ เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงฉลากเบอร์ ๕

๒.๑๑ เลือกใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีเครื่องหมายรับรอง Energy Save

๒.๑๒ ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้หรือทำงานเสร็จแล้ว

๒.๑๓ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
และค่าไฟฟ้าได้

๒.๑๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและในวันหยุดราชการ

๒.๑๕ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน

๒.๑๖ กำหนดเวลายามรักษาการสำนักงานฯ ตรวจสอบและปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น

๒.๑๗ การทำงานในสำนักงานนอกเวลาราชการ ให้กำหนดตามความเหมาะสม

### ๓. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

๓.๑ การแก้ไขเอกสาร ควรแก้ไขบนจอคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย  
ก่อนทำการพิมพ์ เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ

๓.๒ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ได้

๓.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและในวันหยุดราชการ

๓.๔ การแจ้งเวียนหนังสือในสำนักงาน ควรใช้เอกสารฉบับเดียวกันให้อ่านแล้วส่งต่อ  
แทนการถ่ายสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด หรือใช้กระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวมาถ่ายเอกสาร

๓.๕ หลีกเลี่ยงการถ่ายเอกสารที่ส่งมาทางเครื่องโทรสารลงบนกระดาษธรรมดา จะทำให้  
สิ้นเปลืองทั้งกระดาษและหมึกถ่ายเอกสาร

๓.๖ การใช้กระดาษเพื่อถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานควรใช้ทั้ง ๒ ด้าน โดยก่อนที่ควรตรวจสอบ  
กระดาษทั้งสองด้านว่ามีการใช้หรือไม่

๓.๗ ใช้ซ้ำของกระดาษสีน้ำตาลในการส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก

๓.๘ แยกกระดาษที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วออกจากของเหลือทิ้งจากสำนักงานเพื่อเปิดโอกาส  
ให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการลดปริมาณขยะ โดยให้ทุกหน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลการใช้พลังงาน  
ของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุพิศ สมยาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Chiangrai-sdo-41  
หน่วยงาน : อบต. ดอยงาม

000ทรสบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คนทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการดำเนินงาน
----------------	---------	---------------	--------------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนายงาน อบต. ดอยงาม  
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง กระทรวงมหาดไทย  
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2566 (บาท/ปี)   
1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)  1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2566													
	2566													
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
2. ขาดการทำงานเต็มเวลา (คน)	34.00	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00	13939.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
5. ผู้เข้ามาใช้บริการ (คน)	2356.00	2500.00	3054.00	3115.00	3220.00	3010.00	4050.00	4000.00	4200.00	4580.00	5000.00	5300.00	5450.00	5450.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00

\*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2565

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2566												
	2566												
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง						
ไฟฟ้ามาตรฐาน	55,085.39	52,898.97	51,175.59	47,733.74	42,458.66	47,155.30	53,918.39	19,721.23	20,035.07	20,174.49	20,492.72	20,510.23	20,673.09
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	885.36	654.84	446.00	476.49	252.52	518.98	1,440.76	3,129.38	2,420.18	2,598.81	1,895.62	1,244.52	410.94

  

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2566												
	2566												
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง						
น้ำมันมาตรฐาน	3,192.94	3,192.94	3,203.22	3,203.22	3,203.22	3,203.22	3,213.51	5,749.83	5,749.83	5,749.83	5,749.83	18,025.04	18,025.04
น้ำมันที่ใช้จริง	422.72	136.00	241.40	349.00	134.00	334.45	199.55	243.25	180.00	386.75	281.25	268.00	372.50





สำนักงานนโยบาย  
และแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน

**e-report**

ระบบรายงานการใช้พลังงาน

**e-report.energy.go.th**

**โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ**

หน้าแรก
แนะนำโครงการ
เปรียบเทียบผลประหยัด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

จังหวัด: เชียงใหม่

รายงานแบบใหม่

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้มัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
อบต. ป่าแดด	237,389.86	22,752.13	90.42 %	ผ่าน	11,281.29	3,794.76	66.36 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลศรี	122,432.89	19,086.00	84.41 %	ผ่าน	18,094.40	3,084.23	82.95 %	ผ่าน
อบต. เจริญเมือง	218,361.72	22,738.87	89.59 %	ผ่าน	7,426.28	2,601.31	64.97 %	ผ่าน
อบต. ดอยงาม	294,638.88	3,789.59	98.71 %	ผ่าน	19,219.33	1,394.40	92.74 %	ผ่าน
อบต. ตาดควีน	ไม่ครบ	18,136.93	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,952.51	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ทากือ	315,333.84	30,914.16	90.20 %	ผ่าน	12,642.78	14,297.56	-13.09 %	ไม่ผ่าน
อบต. ทานตะวัน	ไม่ครบ	18,350.82	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,212.34	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เทอดไทย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ชารทอง	318,738.81	23,362.00	92.67 %	ผ่าน	7,792.68	3,383.22	56.58 %	ผ่าน
อบต. บัวสดี	244,504.08	21,112.63	91.37 %	ผ่าน	4,492.80	2,119.51	52.82 %	ผ่าน
อบต. บ้านคำ	33,211.13	7,673.10	76.90 %	ผ่าน	6,355.44	4,432.70	30.25 %	ผ่าน
อบต. บ้านโป่ง	143,139.52	12,604.14	91.19 %	ผ่าน	10,865.80	1,977.22	81.80 %	ผ่าน
อบต. ปงน้อย	64,668.32	14,834.61	77.06 %	ผ่าน	7,614.03	1,994.00	73.81 %	ผ่าน
อบต. ปล่อง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าก่อคำ	222,494.05	17,252.28	92.25 %	ผ่าน	9,972.05	155.50	98.44 %	ผ่าน
อบต. ป่าสัก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
กมท. ป่านาง	789,277.34	17,076.13	94.11 %	ผ่าน	10,907.64	15,979.60	-46.50 %	ไม่ผ่าน



สำนักงานนโยบาย  
และแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน

**e-report**

ระบบรายงานการใช้พลังงาน

**e-report.energy.go.th**

**โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ**

หน้าแรก
แนะนำโครงการ
เปรียบเทียบผลประหยัด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)

จังหวัด: เชียงใหม่

รายงานแบบใหม่

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้มัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
อบต. ป่าแดด	99,463.14	32,982.49	66.84 %	ผ่าน	9,975.48	3,691.41	63.00 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลศรี	122,432.89	19,086.00	84.41 %	ผ่าน	18,094.40	3,084.23	82.95 %	ผ่าน
อบต. เจริญเมือง	90,604.27	35,507.02	60.81 %	ผ่าน	4,958.10	3,062.12	38.24 %	ผ่าน
อบต. ดอยงาม	121,606.83	11,699.45	90.38 %	ผ่าน	59,049.40	1,731.75	97.07 %	ผ่าน
อบต. ตาดควีน	334,922.31	31,731.30	90.53 %	ผ่าน	1,901.34	2,566.48	-34.98 %	ไม่ผ่าน
อบต. ทากือ	126,277.61	50,044.26	60.37 %	ผ่าน	12,832.76	11,799.70	8.05 %	ไม่ผ่าน
อบต. ทานตะวัน	69,256.02	34,334.12	50.42 %	ผ่าน	5,274.66	2,266.36	57.03 %	ผ่าน
อบต. เทอดไทย	61,647.67	24,780.86	59.80 %	ผ่าน	16,414.37	40,108.32	-144.35 %	ไม่ผ่าน
อบต. ชารทอง	280,324.13	35,575.00	87.31 %	ผ่าน	5,266.22	3,438.66	34.70 %	ผ่าน
อบต. บัวสดี	119,243.78	34,745.71	70.86 %	ผ่าน	3,435.14	2,497.63	27.29 %	ผ่าน
อบต. บ้านคำ	43,809.01	12,861.60	70.64 %	ผ่าน	4,084.74	3,763.80	7.86 %	ไม่ผ่าน
อบต. บ้านโป่ง	147,639.80	24,792.12	83.21 %	ผ่าน	6,974.65	2,496.20	64.21 %	ผ่าน
อบต. ปงน้อย	54,173.12	33,354.00	38.43 %	ผ่าน	5,746.32	2,054.40	64.25 %	ผ่าน
อบต. ปล่อง	ไม่ครบ	31,366.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,834.35	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าก่อคำ	106,347.79	28,194.54	73.49 %	ผ่าน	5,664.45	408.43	92.79 %	ผ่าน
อบต. ป่าสัก	49,480.91	27,673.71	44.07 %	ผ่าน	4,975.32	4,696.25	5.61 %	ไม่ผ่าน
อบต. ป่าหัง	108,289.43	26,683.51	75.36 %	ผ่าน	9,544.02	12,979.55	-36.00 %	ไม่ผ่าน
อบต. ผางาบ	264,785.81	49,091.37	81.46 %	ผ่าน	6,983.73	2,551.70	63.46 %	ผ่าน
อบต. ม่วงคำ	48,746.44	39,190.00	19.60 %	ไม่ผ่าน	4,427.10	3,481.73	21.35 %	ผ่าน
อบต. เมืองพาน	318,203.34	58,005.15	81.77 %	ผ่าน	3,771.90	3,653.11	3.15 %	ไม่ผ่าน
อบต. แม่ข้าวต้น	329,689.22	74,646.04	77.36 %	ผ่าน	67,552.74	5,569.60	91.76 %	ผ่าน

การคำนวณคะแนนการการประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า)  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (รวม)	451,359.78
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง (รวม)	15,963.46
90%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน	406,223.80
= $\frac{(90\% \text{ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}) - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}$	
= $\frac{406,223.80 - 15,963.46}{15,963.46}$	
= $\frac{390,260.34}{15,963.46}$	
= 24.45	

การประหยัดพลังงาน(ค่าไฟฟ้า) โดยลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 24.45 ของปริมาณใช้มาตรฐาน

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2566												
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
ไฟฟ้า มาตรฐาน	55,085.39	52,898.97	51,175.59	47,733.74	42,458.66	47,155.30	53,918.39	19,721.23	20,035.07	20,174.49	20,492.72	20,510.23	451,359.78
ไฟฟ้าที่ ไม่จริง	885.36	654.84	446	476.49	252.52	518.98	1,440.76	3,129.38	2,420.18	2,598.81	1,895.62	1,244.52	15,963.46